

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-VE.ПБ37.В.01383  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373742  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Balta Industries N.V.

(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve, Бельгия.  
Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Balta Industries N.V.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710 Sint-Baafs-Vijve, Бельгия.  
Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие ковровое тафтинговое торговой марки Balta (ворс петлевой – 100 % шерсть, основа – синтетическая, общая толщина 7,0 ÷ 33,00 мм, общий вес 1850 ÷ 3500 г/м<sup>2</sup>). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3), группа по распространению пламени по поверхности сильнораспространяющие (РП4).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 3478/РС от 18.09.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K03377 от 16.09.2014 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.09.2014 по 21.09.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]* В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*[Signature]* В.А. Литвинов